

Åsegg Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato 2019-10-01
Prøve nr P1907401
Versjon 1
Analyseperiode 2019-09-30 - 2019-10-01

Gjelder: Åsegg vannverk

P1907401-01

Prøvetaking 2019-09-30	Analyse start 2019-09-30	Analyse slutt 2019-10-01	Prøvetaker Kunde	Objekt Rentvann
Prøvested, navn Åsegg	Prøvetype Grunnvann, behandlet	Merking		

Parameter	Metode	P1907401-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		

P1907401-02

Prøvetaking 2019-09-30	Analyse start 2019-09-30	Analyse slutt 2019-10-01	Prøvetaker Kunde	Objekt Rentvann
Prøvested, navn Tank	Prøvetype Grunnvann, behandlet	Merking		

Parameter	Metode	P1907401-02	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		

Med vennlig hilsen

Gunn Heidi H. Lian

Technician
fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

harald.stein@osen.kommune.no, ronald.bratberg@osen.kommune.no, odd-robert.solvag@osen.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:
Axel Sellægs veg 3 post@kystlab.no tel: +47 74 21 24 40
NO-7805 Namsos www.kystlab.no NO 986 208 933 MVA