

Åsegg Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato 2019-10-11
Prøve nr P1907739
Versjon 1
Analyseperiode 2019-10-08 - 2019-10-11

Gjelder: Åsegg vannverk

P1907739-01

Prøvetaking 2019-10-08 09:00	Analyse start 2019-10-08	Analyse slutt 2019-10-11	Prøvetaker Kunde	Objekt Rentvann
Prøvested, navn Råvann	Prøvetype Grunnvann, råvann	Merking		

Parameter	Metode	P1907739-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22 °C	NS-EN ISO 6222	Ikke påvist	cfu/ml		
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	< 1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	< 1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	< 1	cfu/100 ml	0-5	

P1907739-02

Prøvetaking 2019-10-08 09:20	Analyse start 2019-10-08	Analyse slutt 2019-10-11	Prøvetaker Kunde	Objekt Rentvann
Prøvested, navn Stein	Prøvetype Grunnvann, behandlet	Merking		

Parameter	Metode	P1907739-02	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22 °C	NS-EN ISO 6222	> 300	cfu/ml	±0	
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	< 1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	< 1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	< 1	cfu/100 ml	0-5	

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:
Axel Sellægs veg 3
NO-7805 Namsos

post@kystlab.no
www.kystlab.no

tel: +47 74 21 24 40
NO 986 208 933 MVA

Åsegg Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato 2019-10-11
Prøve nr P1907739
Versjon 1
Analyseperiode 2019-10-08 - 2019-10-11

Gjelder: Åsegg vannverk

Med vennlig hilsen

Gunn Heidi H. Lian

Technician
fosen@kystlab.no
Tlf: 73856210

Kopi til

ronald.bratberg@osen.kommune.no, odd-robert.solvag@osen.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Målesikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Axel Sellægs veg 3 post@kystlab.no tel: +47 74 21 24 40
NO-7805 Namsos www.kystlab.no NO 986 208 933 MVA