



Osen kommune

Utvikling og Miljø

Jarl-Inge Høvik

Strandaveien 245
7740 Steinsdalen

MELDING OM VEDTAK

Deres ref.

Vår ref.

5462/2019/5020/33/1/16/4RBR

Dato

19.12.2019

Saksnr: 19/19

5020/33/1/6 - JARL INGE HØVIK - SØKNAD OM UTSLIPP FRA FRITIDSBOLIG.

Anleggseier:	Jarl-Inge Høvik, Sandviksberget
Bygningstype:	Fritidsbolig
Beregnet pe:	5
Anleggstype:	Minirensanlegg – Biovac FD 5NE med 4,0 m ³ tank PEH
Restutslipp:	Brattgjerd fjorden
Resipientens kapasitet:	God

Det vises til søknad fra Jarl-Inge Høvik om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak av 04.12.19 og øvrig korrespondanse, telefonsamtaler og befaring på eiendommen. Det søkes om nedsetting av et Biovac minirensanlegg av type FD 5N PEH som har en slamtank på 4,0 m³.

Anlegget skal tilkobles eksisterende overvannsdrens som har sitt avløp i Brattgjerd fjorden, i bukta utenfor brua.

Vedtak utslippstillatelse

Osen kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5 PE (personequivallenter) på eiendommen gnr. 33/1/16. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, jfr. Forurensningsforskriften kapittel 12. For å unngå skade eller ulempe fastsetter kommunen i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Besøksadresse

Kommunehuset

Telefon

72 57 82 00

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675

2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
 3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
 4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
 5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
 6. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under lokket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren. Tømming av anlegget skal utføres minimum årlig.
 7. Det skal etableres prøvetakingskum etter renseanlegget. Det skal tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Den skal analyseres på (tot-P, BOF₅, og eventuelt også på TKB).
 8. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil. Avstand mellom renseanlegg/slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
 9. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
 10. Hvis en del av anlegget blir ligger på annenmanns grunn, må det skal inngås avtale med grunneier som sikrer rett til å ha avløpsanlegg i grunnen og til drift og vedlikehold av anleggene. Avtalen skal tinglyses. Kopi av tinglyst avtale skal sendes kommunen.
1. Særlige vilkår for ulike typer løsninger:
[Minirenseanlegg, etterpoleringsanlegg, gråvannsanlegg og filterbedanlegg: Tillatelsen er kun gyldig så lenge drifts- og vedlikeholdsavtale opprettholdes og følges. Dersom avtalen brytes av en av partene må ny avtale inngås og godkjennes av kommunen i forkant.
 2. Årsrapporter fra service på minirenseanlegget skal rapporteres til kommunen i skjema utarbeidet av Norsk Vann i samarbeid med Avløp Norge.

Vedtak byggetillatelse

Osen kommune gir tillatelse for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 33/1/16. Tillatelsen er gitt med hjemmel for vedtak etter plan- og bygningsloven § 21-4, jfr. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Jar-Inge Høvik		X		
Biovac Environmental Technology AS	Avløpsanlegg, tiltaksklasse [1]			
Roan Maskin AS, Org.nr. 916567383			X	
	Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse [1]			
Roan Maskin AS, Org.nr. 916567383		X	X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse [1]			

Begrunnelse for vedtaket

Omsøkte renseanlegg har 90 % reduksjon av fosfor, og utslippet vil skje til et område med gode strømningsforhold, og det vil derfor være forholdsvis stor utskifting av vannmassene i området hvor utslippet vil skje.

Anlegget er testet over en periode med 28 uker uten tilførsel av avløpsvann. Resultatene viser at anlegget kan brukes for helårs- og fritidsboliger med ujevn belastning, der boligen står ubenyttet minimum i 28 uker. Normal belastning på anlegget vil stort sett være lav, men kan i perioder i sommerhalvåret, og spesielt i feriemånedene være noe større.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 1612,-. Faktura vil bli ettersendt.

Evt. klage på vedtaket

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens kap. VI. til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Besøksadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Kommunehuset

Telefon
E-post
Org.nr.

72 57 82 00
postmottak@osen.kommune.no
944 350 675

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 725 78 200 eller du kan sende e-post til postmottak@osen.kommune.no.

Med hilsen

Odd-Robert Solvåg
sektorleder

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Telefon

72 57 82 00

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Besøksadresse

Kommunehuset

Org.nr.

944 350 675