

Fra: Høvik John Einar (John.Einar.Hovik@osen.kommune.no)

Sendt: 31.03.2020 13:45:56

Til: Bratberg Ronald

Kopi: Solvåg Odd-Robert

Emne: VS: Lynlader AUto`n

Vedlegg: SKM_C30820033111170.pdf

Til orientering

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Ottar Egil Vik <ovik@fosenkraft.no>

Sendt: tirsdag 31. mars 2020 13:09

Til: Høvik John Einar <John.Einar.Hovik@osen.kommune.no>

Emne: Lynlader AUto`n

Hei, har sett litt på oppsettet ved Auto`n. Hvis dere velger 1 stk hurtiglader (50 kW) vil dere unngå å komme over maksgrensa for Tensio.

Med et uttak på f.eks. 150 kW en gang i mnd vil det føre til en kostnad på effektledet på kr 9 000,- pr mnd.

Med en hurtiglader på 50 kW (og ikke en lynlader på 100 - 150 kW) blir drifta betydelig lavere. At elbileieren får to timer i Osen er bare bra - noe kortere ladetid trenger de ikke..

Ottar