



OSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Orgnr 944350675

TILSYNSRAPPORT - OSEN KOMMUNE | 944350675

Vi viser til tilsyn med:

- OSEN KOMMUNE | orgnr 944350675

Vi viser til brev datert 19.01.2020 der Arbeidstilsynet ber om å få tilsendt dokumentasjon. Vi viser til tilbakemelding fra Osen kommune av 31.03.2020 og telefonsamtalen med sektorleder utvikling og miljø den 15.04.2020.

Hensikten med tilsynet

Arbeidstilsynet vil gjennom dette postale tilsynet bidra til at kommunen som arbeidsgiver og byggherre arbeider systematisk for å forhindre at både egne og andre arbeidstakere utsettes for helseskadelig eksponering for asbestfibre. I tilsynet undersøkte vi derfor følgende:

- hvordan kommunen som arbeidsgiver og utleier sikrer at vanlig drift og vedlikehold i egne bygg og ledningsnett ikke medfører eksponering for asbestfibre.
- hvordan kommunen som byggherre planlegger og følger opp rive- og rehabiliteringsprosjekter der asbest kan forekomme.

Oppsummering av tilsynet

Osen kommune har ingen vannledninger eller avløpsledninger av asbestholdige materialer. Kommentarene under omhandler derfor bare bygg.

I tilbakemeldingen opplyser Osen kommune at de inntil 2009 hadde to bygg som inneholdt asbestholdige materialer. I 2009 ble det foretatt en fullstendig sanering ved det ene bygget, og det er i dag kun Seter skole som inneholder noe asbest. Her er det også foretatt asbestsanering ved 2 tilfeller.

Arbeidstilsynet var i mars 2019 i kontakt med Osen kommune vedr. sanering av asbest ved denne skolen, og saneringen av yttervegg ble utført i begynnelsen av juli 2019. Det ble foretatt luftprøver som viste at det ikke ble påvist asbest verken ved kjøkken eller rektors kontor ved Seter skole. I og med at prøvene ikke påviste asbest i disse lokalene, ble det kun utført utvendig asbestsanering av vindusvegg.



I forbindelse med saneringsarbeidet ble vi informert om at det var benyttet Asbestolux plater i forbindelse med brannsikring, noe som er svært vanlig. Asbestolux-plater består ikke av sement, men av en blanding av kiselgur, kalk og minst 20 % asbest (brunasbest). Dette er mer porøse plater enn de harde asbestsementplatene og vil derfor innebære større risiko for frigjøring av asbestfibre.

Arbeidstilsynet ønsker av den grunn å følge opp saken med et tilsyn ved Seter skole i løpet av høsten.

Arbeidstilsynet anser det ikke som nødvendig å fatte vedtak om pålegg i saken.

Oppfylte krav om opplysninger

Vi viser til brev datert 19.01.2020 der Arbeidstilsynet ber om å få tilsendt dokumentasjon. Vi viser til tilbakemelding fra Osen kommune av 31.03.2020.

Krav om opplysninger

Vi bekrefter å ha mottatt dokumentasjon/opplysninger.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Kontakt oss

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2020/2752.



Arbeidstilsynet

VÅR REFERANSE
2020/2752

3 av 3

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Marit Torsvik
seksjonsleder

Anne Marit Kjelbergnes
senioringeniør

Dette brevet er elektronisk signert.