



Osen kommune

Utvikling og Miljø

HD PLAN & ARKITEKTUR AS

Havbruksparken Storlavika 7
7770 FLATANGER

MELDING OM VEDTAK

Deres ref.

Vår ref.

1480/2020/5020/1/97/4RBR

Dato

20.04.2020

Saksnr: 30/20

**5020/1/97 - OLE B. MORK AS - TILLATELSE TIL UTSLIPP FRA MINDRE FRA
MINDRE AVLØPSANLEGG, BOLIGHUS OG TILLATELSE TIL TILTAK.
TILTAKSHAVER - TORUNN HILSTAD, HEIMDAL.**

Saksnr.:	2019/619	Ansvarlig søker:	06.04.2020Ole B.
Eiendom, gnr/bnr:	1/97	Tiltakshaver:	Mork
Vedtak nr.:	30/20	Søknadsdato:	Torun Hilstad
Saksbehandler:	Ronald Bratberg	Kompletttdato:	07.11.9
			06.04.20
Bygningstype:	Enebolig	Antall pe:	6
Anleggstype:	Slamavskiller	Fabrikant:	Vestfold
			Plastindustri AS
Størrelse:	4 m ³	Tømmefrekvens:	2. hvert år
Restutslipp:	80 %	Resipientens kapasitet:	Middels til god
Utslippsdybde/sted:	2,0 m under laveste vannstand		

Det vises til søknad om utslippstillatelse datert 06.04.20 fra Ole B. Mork AS / Sweco AS samt søknad om rammetillatelse fra HD Plan & Arkitektur AS datert 19.09.19.

Vedtak utslippstillatelse etter forurensningsloven

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13

7740 Steinsdalen

Besøksadresse

Kommunehuset

Telefon

72 57 82 00

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675

Osen kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløp for inntil 6 pe på eiendommen gnr. 1 bnr. 97. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12.

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
6. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumløkket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
7. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Osen kommune, Sør-Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
8. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
9. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.
10. En del av anlegget ligger på annenmanns grunn. Det skal inngås avtale med grunneier som sikrer rett til å ha avløpsanlegg i grunnen og til drift og vedlikehold av anleggene. Avtalen skal tinglyses. Kopi av tinglyst avtale skal sendes kommunen.

Vedtak byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Besøksadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Kommunehuset

Telefon
E-post
Org.nr.

72 57 82 00
postmottak@osen.kommune.no
944 350 675

Osen kommune gir tillatelse for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 1, bnr. 97. Tillatelsen er gitt med hjemmel for vedtak etter plan- og bygningsloven § 21-4, jfr. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Ole B. Mork AS Org.nr.: 992 115 653	X			
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Sweco AS Org.nr.: 916109474		X		
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Ole B. Mork AS Org.nr.: 992 115 653			X	
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			

Vurdering / begrunnelse for vedtaket

- Det er sendt nabovarsel til berørte parter, og det er ikke mottatt merknader fra naboer.
- Sweco AS ved Steinkjer har bistått med prosjektering av avløpsanlegget.
- Det er mottatt erklæring om ansvarsrett fra Ole B. Mork AS for utførelse av avløpsanlegget.
- Det er mottatt dokumentasjon på rensegrad for slamavskiller samt gyldig produktsertifikat.
- Det er levert kartutsnitt som viser anleggets plassering, oppstillingsplass samt tilkobling av utslipp. Anlegget tilkobles en eksisterende avløpsledning i området, som har utslipp i Setervågen.
- Tiltaket er vurdert å tilfredsstille nødvendige krav. I tillegg vil det trolig bli foretatt oppgradering av avløpsvann fra enkeltanlegg ved Setervågen i nærmeste fremtid, og da vil avløpsvannet fra dette anlegget bli sett inn i en felles avløpsledning som legges uten for moloen.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 0. Saker som behandles i lag med byggesøknad er unntatt gebyr.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Osen kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Besøksadresse

Kommunehuset

Telefon

72 57 82 00

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 90935087 eller du kan sende e-post til postmottak@osen.kommune.no

Med hilsen

Odd-Robert Solvåg
Sektorleder

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Eksterne kopimottakere:

Torunn Hilstad Simon Leinums Veg 22 B 7088 Heimdalen

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13

Telefon

72 57 82 00

7740 Steinsdalen

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Besøksadresse

Kommunehuset

Org.nr.

944 350 675