



Osen kommune

Utvikling og Miljø

EGIL AUNE ENTREPRENØR AS

Solvangveien 1
7740 STEINSDALEN

MELDING OM VEDTAK

Deres ref.

Vår ref.

2154/2020/5020/12/8/4RBR

Dato

08.06.2020

Saksnr:

**5020/12/8 - EGIL AUNE ENTREPRENØR AS - SØKNAD OM
UTSLIPPSTILLATELSE FRA MINDRE AVLØPSANLEGG. TILTAKSHAVER:
ODDMUND BJØRNAR AUNE, DRØBAK.**

Anleggseier:	Oddbjørn Bjørnar Aune, Drøbak
Bygningstype:	Bolighus
Beregnet pe:	5
Anleggstype:	4 m ³ slamavskiller med avløp til sjø
Restutslipp:	Vingsandbukta
Resipientens kapasitet:	God

Det vises til søknad fra Egil Aune Entreprenør AS om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mottatt 21.05.20 og øvrig korrespondanse og telefonsamtaler. Det søkes om nedsetting av en slamavskiller på 4,0 m³ med avløp til sjø.

Anlegget skal tilkobles eksisterende avløp som ligger på 2,0 m dybde, målt fra laveste lavvann i Vingsandbukta.

Vedtak utslippstillatelse

Osen kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5 PE (personequivallenter) på eiendommen gnr. 12/8. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, jfr. Forurensningsforskriften kapittel 12. For å unngå skade eller ulempe fastsetter kommunen i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13

7740 Steinsdalen

Besøksadresse

Kommunehuset

Telefon

72 57 82 00

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675

2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid.
6. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under lokket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren. Tømming av anlegget skal utføres minimum årlig.
7. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil. Avstand mellom renseanlegg/slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
8. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
9. Hvis en del av anlegget blir ligger på annenmanns grunn, må det skal inngås avtale med grunneier som sikrer rett til å ha avløpsanlegg i grunnen og til drift og vedlikehold av anleggene. Avtalen skal tinglyses. Kopi av tinglyst avtale skal sendes kommunen.

Vedtak byggetillatelse

Osen kommune gir tillatelse for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 12/8. Tillatelsen er gitt med hjemmel for vedtak etter plan- og bygningsloven § 21-4, jfr. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Egil Aune Entreprenør AS, orgnr.	X	X	X	

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Besøksadresse

Kommunehuset

Telefon

72 57 82 00

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675

917 613 206	Avløpsanlegg, tiltaksklasse [1]			
Egil Aune Entreprenør AS, orgnr. 917 613 206	X	X	X	
	Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse [1]			
Egil Aune Entreprenør AS, orgnr. 917 613 206	X	X	X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse [1]			

Begrunnelse for vedtaket

Omsøkte anlegg har 20 % reduksjon av suspendert stoff. Utslippet vil skje til et område med gode strømningsforhold, og det vil derfor være forholdsvis stor utskifting av vannmassene i området hvor utslippet vil skje.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 1668,-. Faktura vil bli ettersendt.

Evt. klage på vedtaket

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens kap. VI. til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 725 78 200 eller du kan sende e-post til postmottak@osen.kommune.no.

Med hilsen

Odd-Robert Solvåg
Sektorleder

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13

Telefon

72 57 82 00

Besøksadresse

Kommunehuset

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675

Eksterne kopimottakere:

Oddmund Bjørnar Aune Sogstiveien 91 1446 Drøbak