

Hei.

Jeg har nå gått gjennom mottatte søknad om rammetillatelse.

I forkant av søknad om utslippstillatelse ble det orientert om at ved prosjektering av avløpsanlegget måtte det ses på tilleggsrensing hvis vanlig slamavskiller skulle tas i bruk.

Jeg kan ikke se at det er foretatt en god nok prosjektering med vurdering av grunnforhold, evt. infiltrasjon etc.

Det er nylig vedtatt en forskrift for Spredt avløp felles for hele Fosen, og samtidig utarbeidet en tiltaksplan for utbedring av spredt avløp på Fosen, og Steinsdalselva er i denne planen betegnet som "rødt" område, hvor dagens tilstand ikke er god nok. Alle nye avløp til Steinsdalselva må derfor vurderes som utslipp til følsomt område.

Har nevnt dette for Jørn, og her må det foretas en ny prosjektering slik at utslippet kan godkjennes jfr. forskriften.

Ut over dette er søknaden komplett, og jeg vil så snart som mulig skrive vedtak på rammesøknaden med bl.a. vilkår på dette punktet.

mvh

Ronald Bratberg