



Osen kommune
Utvikling og Miljø

BRANNVESENET MIDT IKS
Seilmakergata 10

7725 STEINKJER

Deres ref.

Vår ref.
4496/2020/M71/4RBR

Dato
24.11.2020

5020/14/29 - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT VINGSANDVEIEN 2

Viser til tilsynsrapport for Vingsandveien 2.
Avvik 1 i tilsynsrapporten er nå gjennomført, og bilde av dette er vedlagt brevet.

Når det gjelder avvik 2, viser jeg til tidligere telefonsamtaler. Dette utsettes til utbygging av flerbrukshall. Det vil da sannsynligvis bli satt ned en stålforing i pipeløpet.

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

1 Bilde av igjenstøpt røkrørhull

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse
Besøksadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen
Kommunehuset

Telefon
E-post
Org.nr.

72 57 82 00
postmottak@osen.kommune.no
944 350 675