



Brannvesenet Midt IKS



Osen Kommune
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Deres ref.:
Osen Kommune

Arkiv: M71
Saksnr: 2017/4188

Saksbehandler:
Mari Widegren Hatling

Dato:
10.12.2020

Forhåndsvarsel om pålegg, utelatt tilbakemelding

Tilsynsadresse: Steinslandsveien 4, 7740 STEINSDALEN
Gårds- og bruksnr: 15 4 0 0

Brannvesenet Midt IKS kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding på tilsynsrapport av 13.10.2020. Frist for tilbakemelding var 17.11.2020.

Avvik

Følgende avvik ble avdekket:

Avvik 1:

Ildsted

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging av 17 desember 2015 §6

Kommentar:

Sprekk i yttergods/ dårlige fuger. Dette er avvik som er så alvorlige at fortsatt bruk vil kunne øke risikoen for brann vesentlig. Gjelder Jøtul på stue 1. Etg

Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble gjort:

Anmerkning 1:

Mangler røykvarsler

Det mangler røykvarsler i forbindelse med stue og kjøkken og i kjeller. Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 §7, krever minimum en røykvarsler i hver etasje.

De varsles herved om at tilsynsmyndigheten vurderer å ilegge pålegg, hvis ikke skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan foreligger Brannvesenet Midt innen 3 uker fra mottatt brev.

Dette er å regne som et forhåndsvarsel, jf lov av 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §16.

Eier/representant for eier gis med dette anledning til å uttale seg til et eventuelt enkeltvedtak om pålegg innen 26.12.2020.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Mari Widegren Hatling, som kan treffes på telefon 932 58 965 alt. e-post: post@brannmidt.no.

Med hilsen

Brannvesenet Midt IKS

Jon Kristian Storli

Jon Kristian Storli

Leder forebyggende avd.

Mari Widegren Hatling

Mari Widegren Hatling

Feierlærling