

OSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Deres ref:
Vår ref: 2020/108719
Dato: 06.01.2021
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



SVAR PÅ HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR VANN I OSEN KOMMUNE

Mattilsynet mottok kommunedelplan for vann i Osen kommune på høring.
Frist for å gi svar er satt til 22.januar 2021.

Mattilsynet har tidligere gitt innspill til planprogram for kommunedelens planområde vann datert 10.juni 2020, se saksnr. 2020/108719.

Vi hadde da flere innspill. Innspillene som ble gitt ser ut til å bli tatt til følge.
Det er utarbeidet en oversiktlig og ryddig kommunedelplan med kortsiktige og langsiktige mål for å kunne levere trygt og nok vann til innbyggere i Osen kommune. Det er satt opp en liste over investeringstiltak med planlagt fremdrift. Utdrag fra denne listen:

1. Utbedring av vannkilde og produksjon i Sætervik, tidsplan 2027
2. Høydebasseng i Osen – Strand vannverk, tidsplan 2021
3. Utvikling av ledningsnett i Osen – Strand vannverk, tidsplan 2022
4. Nytt UV- anlegg Osen og Strand vannverk, tidsplan 2028
5. Utvikling av ledningsnett- i øvrige vannverk, ingen tidsplan
6. Saneringsplan, tidsplan 2021
7. vannmålere hos abonnenter, tidsplan 2021
8. Hopen vannverk – nytt basseng, tidsplan 2022
9. Hopen vannverk – UV anlegg, tidsplan 2025
10. Ferdigstilling ledningskartverk

Mattilsynets vurdering

Vi mener at det er positivt at Hovedplanen utarbeides som en kommunedelplan, det sikrer medvirkning og at planen blir jevnlig rullert. Vi mener kommunedelplan vann inneholder riktige og viktige planer for oppgradering av vannverkene i Osen kommune.

En viktig presisering, dere skriver i planen at «Drikkevannsforskriften skal sikre at det *alltid* leveres *nok* og *godt* drikkevann». Dette kan dere rette opp i planen, det er vannverkseier som skal sikre at drikkevannet som leveres er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Se Drikkevannsforskriften §5.

Dere har vurdert flere forhold som kan utgjøre en risiko for vannkvaliteten
Blant annet:

- Klimaendringer
- Befolkningsvekst

Det er ikke tatt med plan for avløp i kommunedelplanen. Vil dette bli berørt i en egen kommunedelplan for avløp?

Utover dette har vi ikke andre merknader til kommunedelplan vann.

Med hilsen

Tove Marie Hervik

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*