



EGIL AUNE ENTREPRENØR AS

Att: Aune Egil

Solvangveien 1

7740 STEINSDALEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
TQQH0720	GID 24/5	2020/510	Ronald Bratberg	15.04.21

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

Saksnr.	2020/510	Ansvarlig søker:	EGIL AUNE ENTREPRENØR AS
Eiendom, gnr./bnr.:	24/5	Tiltakshaver:	Nordmeland Jørn
Saksbehandler:	Ronald Bratberg	Søknadsdato:	23.03.21
Bygningstype:	Gårdshotell	Antall pe:	20
Anleggstype:	Infiltrasjonsanlegg med støtbelaster	Produsent:	VPI
Størrelse:	9,5 m ³	Tømmefrekvens:	2 ganger pr. år
Restutslipp:	X	Resipient:	Elv
Utslippetsdybde/sted:	X	Resipientens kapasitet:	Normal

Vi viser til søknad fra fagkyndig om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak og øvrig korrespondanse, telefonsamtaler og befaring på eiendommen.

Søknaden er godkjent.

Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Osen kommune kommune gir tillatelse til utslipp av gråvann/sanitært avløpsvann for inntil 20pe på eiendommen gnr. 24 bnr. 5. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 9. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.
3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
6. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumløkket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
7. Det skal etableres prøvetakingskum etter renseanlegget. Det skal tas representativ utløpsprøve minimum hvert 2. år. Den skal analyseres på [tot-P, BOF₅,og eventuelt også på TKB].
8. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Osen kommune kommune, Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
9. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen

umiddelbart.

10. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.
11. En del av anlegget ligger på annenmanns grunn. Det skal inngås avtale med grunneier som sikrer rett til å ha avløpsanlegg i grunnen og til drift og vedlikehold av anleggene. Avtalen skal tinglyses. Kopi av tinglyst avtale skal sendes kommunen.

Særlige vilkår for ulike typer løsninger:

Tillatelsen er kun gyldig så lenge drifts- og vedlikeholdsavtale opprettholdes og følges. Dersom avtalen brytes av en av partene må ny avtale inngås og godkjennes av kommunen i forkant.

1. **Infiltrasjonsanlegg:** Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget.
Det skal etableres støtbelaster (pumpe) og den skal ha lys- og lydalarm for høyt vannnivå.
Eventuelt; krav til drifts- vedlikeholdsavtale og rapportering.
2. **Pumpekum:** Skal ha lyd- eller lysalarm for høyt nivå.

Vedtak om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Osen kommune kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 24 bnr. 5. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter:

Ansvarlig foretak

Egil Aune Entreprenør AS

Foretakets navn

Org. nr.: 917613206

Foretakets navn

Org. nr.:

Foretakets navn

Org. nr.:

Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse

SØK PRO UTF Uavhengig kontroll

X x x

[Ansvarsområde og tiltaksklasse avhengig av søknadens kompleksitet, f. eks. Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1]

[Ansvarsområde og tiltaksklasse, f. eks. Tiltaksklasse 1: avløpsanlegg inntil 20 pe, Tiltaksklasse 2: inntil 200 pe, Tiltaksklasse 3: over 200 pe]

[Ansvarsområde og tiltaksklasse, f. eks. Tiltaksklasse 1: legging av rør inntil 200 mm, Tiltaksklasse 2: inntil 400 mm, Tiltaksklasse 3: over 400 mm]

Vurdering/begrunnelse for vedtaket

Anlegget ble i utgangspunktet planlagt lenger nede på jorden nedenfor nybygget, men pga. av for høy grunnvannsstand, ble anlegget trekt lenger opp, og plasseres like nedenfor gårdshotellet. Ved valg av avløpsanlegg skal alltid infiltrasjonsanlegg vurderes. I dette tilfelle var det tvil hvor vidt dette kunne brukes da grunnvannsnivået er forholdsvis høyt i området, men ved at det ble trekt høyere opp i terrenget ble valgte løsning grei. Infiltrasjonsanlegg som er dimensjonert stort nok, vil absolutt være å anbefale så fremt det fungerer optimalt. For at dette kan kontrolleres skal det etableres en prøvetaking nedstrøms anlegget.

Nabovarsel:

Det ble sendt nabovarsel i forbindelse med oppstart av prosjektet. Det er ikke kommet merknader til varslet.

Ansvarsrett:

Ansvarsretter tildelt Egil Aune Entreprenør AS, Strand.

Gjennomføringsplan:

Gjennomføringsplan er iht. erklærte ansvarsretter.

Situasjonskart viser:

- Alle komponenter
- Oppstillingsplass slamtømmebil, avstand til tømme punkt
- Utslippspunkt restvann i resipient

Vurdering av avløpsløsning

Infiltrasjonsanlegg skal alltid først vurderes ved valg av renseløsning. Hvis dette lar seg gjøre. Anlegget skal utføres med trykkbelaster,

manifoil og 5 stk. rør med en lengde på 12 m, som gir et filterflate på totalt 168 m². Mektighet av egnede løsmasser er på 0,4 m. Løsmassenes rensekapasitet har middels rense egenskap, men forholdsvis lang vei til nærmeste resipient, og oppholdstiden fram til elva er god. Anlegget er vurdert ut fra vedlagte dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegget samt vedlagte situasjonsplan som beskriver anleggets plassering og omfang.

Vurdering av resipient

Området som skal benyttes til infiltrasjon består av gode løsmasser, og er godt egnet til infiltrasjon av avløpsvann.

Gyldig produktsertifikat (NS-EN-godkjenning)

NS-EN 12566-1

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 3972,- iht. kommunens gebyrregulativ. Faktura vil bli ettersendt.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Osen kommune kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon +47 72 57 82 00 eller du kan sende e-post til postmottak@osen.kommune.no.

Med hilsen

Ronald Bratberg
Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Nordmeland Jørn

Steinsdalsveien 219

7740

Steinsdalen