

2015/2381

Roan kommune, Teknisk

Rapport.



Det gis her ved rapport om at stua etter
Sigurd Aagesen i Skjara Gnr 79 Brnr 4
Blir revet. Det er så store røteskader i
Tak, Vegg mot Vest og innvendig Gulv
at det ikke er økonomisk å reparere.
Vestveggen er i ferd med å si seg ut.

Roan 19/4-2015
Normann Nystrom.

P.S. Det er klarert med
Thomas Atsgård!