



ROAN KOMMUNE

Julie Næss vei 10
7180 ROAN

Deres ref.

Vår ref.

12566/2019/M71/MALSET

Dato

02.10.2019

PÅLEGG OM UTBEDRINGER VED ROAN SYKEHJEM

Navn objekt: Roan sykehjem og trygdeboliger
Knr/Gnr/bnr: 5019/65/29, 5019/65/1-13, 5019/65/65
Adresse: 7180 Roan

På grunn av gjentatte avvik ved Roan sykehjem og trygdeboliger og manglende oppfølging fra eier og bruker ser brannvesenet seg nødt til å utferdige pålegg om utbedringer for å ivareta personsikkerheten.

Vedtak

Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37, 1.ledd fattes følgende vedtak:

Som eier av Roan sykehjem og trygdeboliger pålegges Roan kommune å rette følgende avvik innen 15.01.2020:

1. Gjennomføre kontroll og vedlikehold av ledesystem slik at det fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om ledesystemet oppfyller kravet til brannsikkerhet som gjelder for bygget og om det fungerer hver for seg og sammen med andre sikkerhetsinnretninger jfr. forskrift om brannforebygging § 5.

Dette vedtaket kan påklages til styret i Fosen brann- og redningstjeneste IKS (dersom kommunen har eierinteresser skal klage sendes Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap) innen tre uker fra mottakelsen av dette brev, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41, 2.ledd ledd og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28, 2.ledd. Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.

Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.



Postadresse

Postboks 401
7129 Brekstad

Telefon

72 51 40 00

Besøksadresse

Gamle Fjæravei 25
7130 Brekstad

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

E-post

postmottak@fbrt.no

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Malene Stræte , som kan treffes på telefon 72 51 40 00 alt. postmottak@fbrt.no .

Med hilsen
Malene Stræte
leder forebyggende brannvern

Johan Uthus
Brannsjef

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.