

Fra: Arvid Engløkk[arvid@qpsas.no]
Sendt: 31.10.2019 10:17:31
Til: postmottak@roan.kommune.no[postmottak@roan.kommune.no]
Tittel: SV: Anbud fra Einar Haugsnes AS ATT: Geir Olav Aunet.

Hei!

Først, er dette hele tilbudet uten dok på utstyr fra Haugsnes? Hvis ja, hvordan kan dere vite om UV anlegget holder mål?

Dette er ikke et komplett anlegg fra Haugsnes.

I tilbudsbrevet fra Haugsnes er ikke entreprenørarbeider med.

Det er ikke UPS (batteri- pakken) med som er helt nødvendig for å sørge for at UV anlegget ikke faller ut i tiden det tar mellom utfall av strømmen fra nett og til nødstrømsanlegget kommer inn. Uten UPS skal ikke anlegget godkjennes ifølge Mattilsynet. Det holder ikke å si at «ja men da stopper også pumpen» fordi Uv lampen slukker på et 100-dels sekund, men pumpen og vannstrømmen(som er i bevegelse) bruker felre sekunder på å stoppe. I tillegg klarer ikke Spektron 5 e kapasiteten som denne eksisterende grunnvannspumpen har. Dette vet vi fordi vi innhentet også pris på WEDECO spektron 5e. Men kunne ikke tilby den da den ble for liten.

Vi mener tildelingen er feil og at HAUGSNES sitt tilbud må forkastes. Dette er da en formell klage, og går videre til KOFA om ikke beslutningen endres, eller andre opplysningen i saken dukker opp.

Fra: postmottak@roan.kommune.no <postmottak@roan.kommune.no>
Sendt: torsdag 31. oktober 2019 08:37
Til: Arvid Engløkk <arvid@qpsas.no>
Emne: Anbud fra Einar Haugsnes AS

Sender over dokument som forespurt.
Mvh Geir Ola Aune