

☐ Varsel

☒ Varsel om endringsarbeid

Varsel i hht NS8417

Anlegg: Riving Roan Sykehjem		Prosjektnr.: 319-19	Melding nr.: 319-E02		
Byggherre/HE: Stjern Entreprenør AS		Dato: 08.10.2019			
Meldingen omfatter: Asbest holdige fasadeplater på bygg 10 Underveis i riving har vi oppdaget at 2 av 4 yttervegger på bygg 10 har fasadeplater som inneholder asbest. Vi har prøvetatt disse platene med MicroPhaser Asbestpistol som ga utslag på krysotil-asbest. Dette vil gi Tore Løkke AS merarbeid iform av asbestsanering, som ikke var beskrevet. Fasadeplater på motsatt side var prøvetatt av Asplan Viak og funnet fri for asbest, men dette var andre typer plater. Tore Løkke AS kan håndtere asbestsanering allerede onsdag 9.10 for å holde fremdriften Vi tenker da å leie en bomlift og sette 2 godkjente asbestsanerere på oppdraget Foreslår at vi får oppgjør etter medgått tid på sanerere og krokobil for transport av lift og asbest, samt deponikostnader -med 10% påslag på ekstra asbest og liftleie med oppgjør pr dag Forbruksmateriell som plast,tape,sperrebånd faktureres med 2000,-kr eks mva Gjeldene tegninger: Vedlagte spesifikasjoner: Tegning med anvist plassering av funnet asbest					
Mottatt av byggherre/HE: Dato:		Sign.:			
Konsekvenser Tid: ☒ Ja ☐ Nei Økonomi: ☒ Ja ☐ Nei Sum dager: 1					
Oppgjørsform: ☐ Anbudspris ☒ Regningsarbeid ☐ Fast pris					
Kostnader:	Tekst	Mengde	Enhet	Enhetspris	Sum
	Asbestsanering oppgjør etter medgått tid	28	timer	850,00	kr 23 800,00
	Transport med 4 akslet krokobil, oppgjør etter medgått tid	11,5	timer	kr 1 090,00	kr 12 535,00
	Avfallsfaktura på ekstra asbest ink 10% påslag	2,2	tonn	1 474,00	kr 3 242,80
	Lasting av asbest med 35 tonns maskin med pallegafler	1,0	timer	1 790,00	kr 1 790,00
	Leie av lift inkl. vårt påslag, oppgjør etter antall dager	2,0	dager	1 940,00	kr 3 880,00
Sum eks. mva					kr 45 247,80
For  TORE LØKKE AS www.lokke.com		Godkjent av byggherre/HE:		Rekv.-/endringsordrenr.	
Dato: 08.10.2019 Sign.: <i>Kjell-Ove Grønd</i>		Dato:		Sign.:	

Prosjekt: 319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr., 319-19 Underprosjekt: Asbestsanering bygg 10, 1 Periode: 28.09.2019 - 28.10.2019													
Dato	Ansett	Prosjekt	Aktivitet	Type	Periode	Pause	Netto	Lønnsart	Diett	Tillegg	Maskintimer	Maskintimer sum	Kommentar
23.10.2019	Arnt Røstad	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr.	Transport av maskiner/utst.	Regning	08:30 - 17:00	0,00	8,50	Timelønn			01-011 Volvo FH16 - 750 "Kaptein" 7,50	7,50	Opplasting av asbest 2,2 tonn, kjørt til Franzefoss og levert på lade
10.10.2019	Ekseth Thomas Bugge	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr.	Riving/demontering/sanering	Regning	07:00 - 11:00	0,00	4,00	Timelønn		Div. tillegg, ekstra 4,00 innarb 12/9 4,00	04-025 Volvo EC 300 ENL 1,00	1,00	Asbestsanering 3 flyting/lastning av asbest på 1,00 paller
10.10.2019	Lund Fredrik Grønflaten	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr.	Riving/demontering/sanering	Regning	07:00 - 11:00	0,00	4,00	Timelønn		Overtid 50% 3,50 Div. tillegg, ekstra 3,50		0,00	Asbestsanering bygg 10
09.10.2019	Ekseth Thomas Bugge	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr.	Riving/demontering/sanering	Regning	09:00 - 20:00	1,00	10,00	Timelønn		Div tillegg 10,00 Bet matpause 0,50 innarb 12/9 10,00 Overtid 50% 10,00 Bet matpause 0,50 Div. tillegg, ekstra 10,00		0,00	Asbestsanering 3
09.10.2019	Lund Fredrik Grønflaten	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr.	Riving/demontering/sanering	Regning	09:00 - 20:00	1,00	10,00	Timelønn					Sanering utvendig 0,00, fasade 0,00
08.10.2019	Arnt Røstad	319-19 Riving Roan sykeheim, Stjern Entrpr.	Transport av maskiner/utst.	Regning	13:00 - 16:00	0,00	3,00	Timelønn			01-011 Volvo FH16 - 750 "Kaptein" 3,00	3,00	Lastet opp lift Ørland og kjørt til roan og losser 3,00 1600,
Sidesum						2,5							

Deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall



Deklarasjonsnummer:
300955592

Avfallsprodusent

Organisasjonsnummer: **971854529**

Navn: **LØKKE TORE AS**

Adresse: **Stokksundveien 1010**

Postnummer: **7177**

Poststed: **REVSNES**

Kontaktperson: **Kjell Ove Grande**

Telefon: **97505333**

Annen referanse: **319-19 Riving Roan**

EAL-kode: **170903 (Annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer)**

Avfallsstoffnr: **7250 (Asbest)**

Mengde: **2000 KG**

Fra husholdninger: **Nei** Antall kolli: **3** Emballasjetype:

Fysiske egenskaper ved 20°C: **Fast** Inneholder halogener: **Vet ikke** Inneholder tungmetaller: **Vet ikke** Tåler frost: **Vet ikke** Tåler varme: **Vet ikke** Flammepunkt °C:

TRANSPORTKLASSIFISERING: **Ikke klassifiseringspliktig**

RADIOAKTIVT AVFALL: **AKTIVITET OG NUKLIDER**

UN-nummer: ADR-klasse: Emballasjegr.:

Nuklide:

Spes.akt. (BQ/G):

Total spesifikk aktivitet (BQ/G):

Total aktivitet
(BQ):

Nærmere beskrivelse, tilleggsopplysninger transport: **Eternitt**

Dato: **231019**

Sign.

Avfallsmottak

Kommune hvor avfallet oppstod: **5019 - Roan**

Organisasjonsnummer: **971815531**

Navn: **Sorteringsanlegg - Lade - Franzefoss Gjenvinning AS**

Dato: **231019**

Underskrift fra avfallsmottak:

Ev. korrigering etter kontroll hos avfallsmottak

EAL-kode: Avfallsstoffnr.:

RADIOAKTIVT AVFALL: **AKTIVITET OG NUKLIDER**

Mengde: **2200 KG**

Nuklide:

Spes.akt.
(BQ/G):

Tot.sp.akt. (BQ/G):

Total aktivitet:

TRANSPORTKLASSIFISERING:

UN-nummer: ADR-klasse: Emballasjegr.:

Antall kolli: Emballasjetype:

Fysiske egenskaper ved 20°C: Inneholder halogener: Inneholder tungmetaller: Tåler frost: Tåler varme: Flammepunkt: